

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главного управления МЧС России по Республике Дагестан

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Махачкала ул. Ярагского 124 а т.55-15-46 ф.55-15-46 E-mail: und05dag@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по № 10 по Левашинскому,
Акушинскому, Лакскому и Кулинскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по РД

(наименование органа государственного надзора)

РД, Левашинский район, с. Леваша, тел. 887252(2-12-11)

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № _____
по устранению нарушений обязательных требований
пожарной безопасности

МКОУ Арада Чуглинская СОШ (спортзал) Левашинского района

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

Директор Дибиров Шамиль Зубайриевич

отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

На основании требования прокуратуры Левашинского района от 15.10.2018 года № 16-13-2018 г.
В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ

«О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин.

« 20 » ноября 2018 г. по 14 ч 00 мин. « 22 » ноября 2018 г.

проведена проверка Старшим дознавателем ОНД и ПР №10 Гаджиевым Басиром Артуровичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

МКОУ Арада Чуглинская СОШ (спортзал) Левашинского района

проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с

Дибиров Ш.З.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Отсутствует автоматическая пожарная сигнализация	НПБ 110-03	18.05.2019	
2.	На объекте защиты руководитель организации не обеспечил наличие планов эвакуации людей при пожаре	Постановление правительства РФ № 390 : п. 7	18.05.2019	
3.	3. На объекте защиты руководитель организации не обеспечил наличие знаков пожарной безопасности (в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы).	Постановление правительства РФ № 390 : п. 43	18.05.2019	
4.	4. На объекте защиты руководитель организации не обеспечил наличие (исправность) огнетушителей.	Постановление правительства РФ № 390 : п. 43	18.05.2019	
5.	5. Котельная пристроена к зданию спортивной школы	СНИП II-35-76*	18.05.2019	