

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главного управления МЧС России по Республике Дагестан
(наименование территориального органа МЧС России)

г. Махачкала ул. Ярагского 124 а т.55-15-46 ф.55-15-46 E-mail: und05dag@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по № 10 по Левашинскому,
Акушинскому, Лакскому и Кулинскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по РД**
(наименование органа государственного надзора)

РД, Левашинский район, с. Леваши, тел. 887252(2-12-11), E-mail:

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 0068

по делу об административном правонарушении
605024011418217

(регистрационный индекс ПД)

«17» декабря 2018г.
(дата рассмотрения дела)

РД, Левашинский район, с. Леваши
(место рассмотрения дела)

Я, Государственный инспектор Гаджиев Б.А.

(должность, специальное звание, фамилия, имя, отчество должностного лица, вынесшего постановление,)

в соответствии со статьями 29.7, 29.9, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, рассмотрев дело об административном правонарушении № 114 от 17.12.2018г. установил, что должностное лицо:

Фамилия, имя, отчество Дибиров Шамиль Зубайриевич

Дата и место рождения с.Арада Чугли Левашинского района

Зарегистрированный(ая) по месту жительства/пребывания, тел. _____

Фактически проживающий(ая), тел.: _____

Документ, удостоверяющий личность выдан г.

Привлекался ли ранее к административной ответственности и когда: _____

Работающий(ая)/служащий(ая) директор

(наименование и адрес организации, телефон)

17 декабря 2018г. в « » час. « » мин. при проведении проверки за соблюдением законодательства пожарной безопасности, в помещениях по адресу: с.Орада-Чугли, .

допустил нарушения пожарной безопасности:

1. отсутствует автоматическая пожарная сигнализация(НПБ 110-03)

2. На объекте защиты руководитель организации не обеспечил наличие планов эвакуации людей при пожаре.(Постановление правительства РФ № 390 : п. 7)

3. На объекте защиты руководитель организации не обеспечил наличие знаков пожарной безопасности (в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы).(Постановление правительства РФ № 390 : п. 43)

4. На объекте защиты руководитель организации не обеспечил наличие (исправность) огнетушителей.(Постановление правительства РФ № 390 : п. 478)

5. Котельная пристроена к зданию спортивной школы(СНИП II-35-76*)

6. На объекте защиты не определено необходимое количество пожарных щитов (их тип) согласно приложению № 5 настоящих правил.(Постановление правительства РФ № 390 : п. 481)

7. На объекте защиты отсутствует второй эвакуационный выход из спортзала(СНиП 21-01-97*)

т.е. совершил(а) административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 29.9, 29.10 КоАП РФ, и принимая во внимание